

Caspar Skog Fastighetsenergi AB
Hyllie Kyrkoväg 3A
216 11 Limhamn

Areamätning enligt SS 21054:2020

Caspar Skog fastighetsenergi har utfört en areamätning i nedan nämnda fastighet.

Standarden SS 21054:2020 har använts.

Eventuella reklamationer på mätningens korrekthet skall inkomma till ovan företag inom 14 dagar efter mottagandet av rapporten eller senast 20 dagar efter utförandet.

Med vänliga hälsningar

Caspar Skog Fastighetsenergi AB

AREAMÄTNING

Datum:	2026-07-30		
Mätinstrument:	Leica DISTO D2		
Fastighetsbeteckning:	Dahlia 14		
Adress/ort:	Videgatan 4 Malmö		
Mätning utförd av:	Caspar Skog		
Företag:	Caspar Skog Fastighetsenergi AB		
Våning	Boarea m ² m ² +/- 2 %	Biarea m ² m ² +/- 2 %	Total area m ² m ² +/- 2 %
Bottenvåning	67	0,0	67
Ovanvåning	53	0,0	53
Källare	0,0	62	62
Total area m²	120	62	182

Kommentar *

Avrundning till heltal har utförts enligt SS 14141, regel A

Caspar Skog