



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Glenn Ålund
Hälsoskyddsinspektör
063-143289

YTTRANDE

2008-11-29

Dnr 2008-2055

1 (1)

Östersunds kommun Miljö och samhällsnämnden
2008 -12- 0 2
Dnr L08/0964

Samhällsbyggnad
Plan och bygg

VALNE 2:5, Östersund.

Bygglov, ändrad användning från lada till gästhus.

Plan och byggs dnr L08/0964

Bakgrund

Samhällsbyggnad, Plan och bygg har begärt yttrande över rubricerad ansökan om bygglov.

Överväganden


Vatten och avlopp

Byggnaden ska anslutas till en separat slamavskiljare med infiltration på fastigheten.

Yttrande

Miljö och hälsa har inget att erinra mot att lov ges. Miljö och hälsa vill dock påminna om att anläggande av en avloppsanordning är tillståndspliktigt och att ändring av en befintlig anordning är anmälningspliktigt.

SAMHÄLLSBYGGNAD
Miljö och hälsa


Glenn Ålund