

Energideklaration

Sammanfattning

Schaktsgatan 23

267 31 Bjuv

Bjuvs kommun

Nybyggnadsår 1950

Energideklarations-ID 663178

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är G.

Energiprestanda 231 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Flis/pellets/briketter

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Kåge Schildt, Schildts i Åstorp AB,

Energideklarationen är giltig till 2025-05-17

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Bjuv

Egna hem

Ja

Information om fastighet Gamsen 2

Huvudadress för denna deklaration

Schaktsgatan 23, 267 31 Bjuv

Adresser på byggnad med husnummer 1

Schaktsgatan 23, 267 31 Bjuv

Prefix och byggnadsid

1 - 2774331

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1950

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 162 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2014-01 till 2014-12

Energi-index för ort

Bjuv

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Flis/pellets/briketter 31616 kilowattimmar - mätt värde

El (vattenburen) 360 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

31976 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

3000 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

31976 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

360 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

37466 kilowattimmar

Energiprestanda

231 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

3 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

50 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

158 till 193 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 5700 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdrag

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Minskad energianvändning 17400 kilowattimmar per år

Kostnad 0,5 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Installation av luft/vatten värmepump

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Platsbesök 150512

Uppgifter om energiexperten

För- och efternamn

Kåge Schildt

E-postadress

kage@schildts.se

Certifikatnummer

2224

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Kvalificerad

Företag

Schildts i Åstorp AB

Uppgifter om energideklarationen**Datum för godkännande**

2015-05-17

Version av energideklaration

2.4

Deklarations-ID

663178