

Ort:
Malmö

Datum:
2025-09-03

Vår referens:
Sandra Larsson
Enspecta AB

Uppdragsgivare:
Erik Skacke
Bigårdsvägen 5
235 94 Vellinge

Uppdrag:
Areamätning av:
Arrie 19:28

Mätningstillfälle:
Mätningen utfördes 2025-09-01.

Instrument:
Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR40C Internnummer 6.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-09-01.

Metod & mätregler:
Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:
Total bo-area: **164 m²**
Area källare: **8 m²**

Utförd av:



Sandra Larsson
Mättekniker, SBR Besiktningsman