Ort:
Malmö

Datum:
2018-04-25

Vår referens:
Hans Olsen
Enspecta AB

Uppdragsgivare:
Brf. Gustav
Slussgatan 14
211 30 Malmö

Uppdrag:
Area mätning av
Brf. Gustav
Slussgatan 14
211 30 Malmö
Trappa 4, lägenhet 1302/039

Instrument:
Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR50 Internnummer 1. Instrumentet är egen kalibrerat vid mättillfället.

Metod & mätregler:
Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2009. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m^2. Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 1,5%.

Mätresultat:
Total Boarea= 57,48 m^2

Kommentarer:
Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.
Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 1,5%.

Mätningstillfälle:
Mätningen utfördes 2018.01.22 – 2018.02.22

Utförd av:

Hans Olsen
Mättekniker, Energi Expert & SBR ingenjör

