

## Tillsyn av avloppsanläggning, Vamsta 1:24

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten Vamsta 1:24. Platsbesök genomfördes den 8 maj 2024 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna och Anicetus Tanyi.

### Vid inspektionen framkom följande information

På fastigheten finns

- 1 bostadshus
- 1 vattentäkt
- 1 avloppsanläggning

Beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd finns från 1980 för en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.
- Slamavskiljaren är utrustad med 1+2 kammare.
- Slamavskiljaren har en volym på 5 000 liter.
- Efterbehandling utgörs av en infiltrationsanläggning utan luftningsrör.

Avloppsanläggningen är placerad ca 50 m från ett vattenförande dike.

Vid inspektion av avloppsanläggningen framkom följande avvikelser:

- Slamavskiljaren saknar T-rör.
- Infiltrationen saknar luftningsrör.

### Bedömning

Bygg- och miljönämnden har för avsikt att förbjuda utsläpp till avloppsanläggningen med hänvisning till följande:

- Slamavskiljaren saknar T-rör.
- Infiltrationen saknar luftningsrör.
- Avloppsanläggningens placering nära känslig ytvattenförekomst medför att krav ställs på hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. En avloppsanläggning med slamavskiljare och infiltration bedöms inte uppfylla krav på hög skyddsnivå.

### Avgift

En avgift på 3 753 kronor tas ut för inspektionen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

### Delgivning

I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

## Information

Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer.

Observera att anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs om en ändring ska utföras på en avloppsanläggning och att tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om ett nytt avlopp ska inrättas. Om avlopp inrättas eller ändring vidtas utan anmälan eller tillstånd kan en miljöstraffavgift komma att dömas ut. Kontakta därför alltid Bygg- och miljönämnden innan ni vidtar några åtgärder på avloppsanläggningen.

Vill ni veta mer om inspektionen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post [osthammardirekt@osthammar.se](mailto:osthammardirekt@osthammar.se).

## Bygg- och miljönämnden

### Bilagor

Tillsyn på enskilt avlopp – så här går det till  
Information om förenklad delgivning  
Delgivningskvitto och frankerat svarskuvert  
Blankett för anmälan av torrtoalett  
Blankett för anmälan/ansökan om avlopp  
Tomtkarta