

Miljöenheten/ Samhällsbyggnadskontoret
Maria Löwén

Förbud att släppa ut avloppsvatten, Vamsta 1:24

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda att från och med den 1 december 2026 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten Vamsta 1:24.

Lagstöd

- 9 kap. 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
- 2 kap. 3 § miljöbalken
- 26 kap. 9 § miljöbalken

Avloppsvatten ska, enligt 9 kap. i miljöbalken, tas omhand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt miljöbalkens 2 kap. vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Tillsynsmyndigheten, i detta fall Bygg- och miljönämnden, får enligt miljöbalkens 26 kap. 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att balken och dess föreskrifter ska efterlevas.

Bakgrund

Vid en inventering av enskilda avlopp i området kom det fram att det finns en bristfällig avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Vamsta 1:24. Anläggningen består av en slamavskiljare med tre kamrar och en efterföljande infiltration. Tillstånd för avloppsanläggningen finns från 1980. Följande brister kunde konstateras vid inventeringen:

- Slamavskiljaren saknade T-rör.
- Infiltrationen saknade luftningsrör.

En inspektionsrapport, med diarienummer BMN-2024-1538-1, skickades ut till fastighetsägaren den 16 maj 2024. Inga kommentarer eller synpunkter på denna rapport har kommit in till Bygg- och miljönämnden.

Avloppsanläggningen på fastigheten Vamsta 1:24 ligger ca 50 m från ett vattenförande dike. Avloppsanläggningens placering nära ytvattenförekomst medför att krav ställs på rening av avloppsvatten enligt hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. Enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd för små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17) ska skyddsåtgärder gällande såväl miljö- som hälsoskydd relateras till normal eller hög skyddsnivå beroende på de platsspecifika förutsättningarna. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen ska reducera fosfor

till 90 %, kväve till 50 % och syreförbrukande ämnen till 90 %.

Motivering

Den huvudsakliga reningen i en avloppsanläggning av den typ som finns på fastigheten sker i infiltrationsbädden. Den har bl. a till uppgift att sprida avloppsvattnet över en större yta så att närtsalter fastläggs och tas upp på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är också viktigt att infiltrationsbädden är väl ventilerad så att de bakterier som ska ta hand om smittoämnen och organiskt material får tillgång till syre.

Slamavskiljaren saknade T-rör, vilket visar att slamavskiljarens funktion är bristfällig och innebär stor risk att slam nått ut i infiltrationsbädden. En infiltrationsbädds förmåga att rena avtar med tiden. Funktionen hos en infiltrationsbädd som dessutom fått ta emot slam är ytterligare försämrade. Då bädden på fastigheten Vamsta 1:24 är ca 44 år gammal och dessutom saknar inspektions- eller luftningsrör, vilket medför att de bakterier som ska rena avloppsvattnet inte får tillgång till syre, bedöms infiltrationen inte fungera.

En avloppsanläggning med enbart slamavskiljning och infiltrationsbädd bedöms inte uppfylla de krav på rening som gäller inom hög skyddsnivå.

Risken bedöms vara stor att avloppsanläggningen bidrar till övergödning samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma om anläggningen inte åtgärdas så att den uppfyller dagens krav när det gäller rening av avloppsvatten.

Information

Det kommer att krävas väsentliga åtgärder på avloppsanläggningen eller inrättande av ett nytt avlopp för att ta hand om avloppsvatten från fastigheten. Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden om en ändring ska vidtas eller tillstånd från Bygg- och miljönämnden om ett nytt avlopp ska inrättas.

Kontakta gärna vår kundtjänst Östhammar Direkt om du har några frågor. Du når dem på 0173-86 000, osthammardirekt@osthammar.se eller via vår hemsida www.osthammar.se. På kommunens hemsida finns även en del information om enskilda avlopp. På www.avloppsguiden.se kan du bl. a läsa om olika tekniska lösningar för ditt enskilda avlopp.

Bygg- och miljönämnden

Lina Lehndal
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift

Bilagor

1. Blankett för ansökan/anmälan om avlopp
2. Tillsyn på enskilda avlopp – så här går det till
3. Delgivningskvitto och frankerat svarskuvert
4. Information om förenklad delgivning
5. Tillsynsrapport

Hur man överklagar

Var ska beslutet överklagas?

Bygg- och miljönämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till **Bygg- och miljönämnden**

Besöksadress: Stångörsgatan 10

Postadress: Box 66, 742 21 Östhammar

E-postadress: byggochmiljo@osthammar.se

Tid för överklagande

Nämnden måste ha fått ert överklagande **inom tre veckor** från den dag ni anses tagit del av beslutet, annars kan överklagandet inte behandlas.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut ni överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Redogör för varför ni anser att nämndens beslut är felaktigt, och hur ni anser att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar som ni anser stöder er ståndpunkt. Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet.

Behöver ni mer information, kontakta Bygg- och miljönämnden.

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.