

Handläggare
Joakim Vollmer
018- 727 43 49
joakim.vollmer@uppsala.se

Datum
2018-10-31

Diarienummer
2017-004272- VA

Kenneth Hult
Almunge-Ösby 156
740 10 ALMUNGE

Spara gärna denna bekräftelse tillsammans med tillståndet och skötselbilaga

Bekräftelse på slutbesiktningsprotokoll, avloppsanläggning för fastigheten Almunge-Ösby 3:2

Miljöförvaltningen har mottagit slutbesiktningsprotokoll och fotografier över anläggandet av avloppsanläggning på fastigheten Almunge-Ösby 3:1 för fastigheten Almunge-Ösby 3:2. Anläggningen var klar den 11 september 2018.

Anläggningen består av en ny slamavskiljare från FANN med en volym på 2 m³. Efterföljande rening sker i en luftad markbädd bestående av 8 stycken IN-DRÄN moduler från FANN med en spridningsyta på 25 m². Markbädden har sin utsläppspunkt i ett närliggande dike.

Enligt protokollet är anläggningen utförd enligt tillståndet.

Ett förbud mot fortsatta utsläpp av wc-vatten har tidigare fattats för fastigheten. Eftersom en ny avloppsanläggning nu har färdigställts har utsläppsförbudet till den gamla anläggningen förlorat sin betydelse. Förbudet är därmed upphävt.

Dokumentationen läggs till handlingarna. Ärendet avslutas.

Registrera slamtömning

Glöm inte att kontakta Uppsala vatten och avfall AB, telefon 018-727 94 00, för att registrera slamtömning. Även om det finns abonnemang på fastigheten sedan tidigare kan det behöva ändras. Kopia på detta brev skickas till Uppsala Vatten.

Joakim Vollmer
inspektör
enskilt vatten & avlopp

Kopia för kännedom

kundtjanst@uppsalavatten.se

bo.kamsta@gmail.com

Bilaga

Skötsel av avloppsanläggning