Serviceprotokoll Luft/luft

Kund	
Adress	Soldatvägen
Postadress	Harbo
Telefon	
E-post	

Anläggning

Modell	Daikin
Serienr. utedel	T000206
Serienr. innedel	J002349
Installerad	2021

Info

Driftläge	Värme
Inställd temp.	30
Fläkthastighet	Max

Checklista

Kontroll/åtgärd	Ok	Se anm.	Ej möjlig
Innedel			
Parametrar	ok		
Luftfilter	ok		
Rengöring	ok		
Missljud	ok		
Infästning	ok		
Utedel			
Kondensslang	ok		
Flarekopplingar	ok		
Isolering	ok		
Rengöring	ok		
Missljud	ok		
Infästning	ok		

Temperaturer

Ute	21
Insug	21
Utblås före reng.	49
Utblås efter reng.	54
Suggas	42
Vätska	58

El

	V	*A*
L1	227	2,87

Anmärkningar

Service utförd av	**Datum**
Alexander Larsson	2024-08-27