

MHN

1979

-827

Avlopps⁴rende Bjurvalla 1:21

§ 81

litt 827

Ansökan om tillstånd för installation av VC
med anslutning till slamavskiljare och in-
filtrationsanläggning

Ansökan har inkommit för nedanstående fastig-
heter:

Rödmossa 2:5 Per Bertilsson
Plåtverksgatan 15
724 74 VÄSTERÅS

Källviken 4:1 Lennart Tapper
Box 29
740 45 TÄRNSJÖ

Bjurvalla 1:21 Sven-Erik Persson
Bjurvalla Pl 3115
740 46 ÖSTERVÅLA

Hallarsjö 1:6 Eric Ullberg
Hallarsjöbro gård
730 75 MÖKLINTA

Berg 8:1 avst Folke och Gun Larsson
från Torgvägen 1 B
740 46 ÖSTERVÅLA

Skattmansö 2:10 Jan Blomqvist
Bofinksstigen 33
150 24 RÖNNINGE

Hälsovårdsnämnden beslutar

att lämna tillstånd för installation av VC å
ovanstående fastigheter på följande villkor:

1. Allt spillvatten från respektive fastighet
skall ledas till avloppsanläggning.
2. Dag- eller dräneringsvatten får ej ledas
till anläggningen.
3. Avloppsanläggningen skall utföras enligt
Naturvårdsverkets anvisningar 1974:15
(se hvn:s skriftliga anvisningar).
4. Spillvattnet skall renas i trekammars
slamavskiljare om minst 2 kbm vattenvolym
per hushåll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

forts § 81

5. Slamavskiljare skall placeras på plats som är åtkomlig för slamsugarfordon.
6. Efter slamavskiljning skall spillvattnet ledas till infiltrationsbädd. Om infiltration ej kan utföras p g a markens beskaffenhet får markbädd anläggas om hälsovårdsenheten anser detta nödvändigt och har gett sitt skriftliga godkännande därtill. Om så skett befriar hälsovårdsnämnden den aktuella fastighetsägaren från den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 10 § miljöskyddskungörelsen.
7. Anläggningen skall underhållas och skötas så att sanitära olägenheter ej uppstår.
8. Efter färdigställandet men innan återfyllning skett skall anmälan göras till hälsovårdsenheten (tel 0224-30740 ankn 39).
9. Om avloppsanläggningen berör annans mark skall tillstånd inhämtas från markägaren.
10. Slamavskiljaren skall tömmas regelbundet och minst 1 gång om året av kommunens entreprenör (tel 0224-30670).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inrättande eller ändring av vattenklosett och/eller sluten avloppsledning

Inges i ☒ exemplar. Se anvisningar nedan.

Sökande (namn och adress)

Sven-Erik Persson
Bjurvalla Pl. 3115
74046 Östervåla

ANSÖKAN/ANMÄLAN

Utskrivningsdatum

79 09 09

Insändes till

Hälsövardsnämnden HEBY KOMMUN Hälsövarðskontoret	
1979-09-11	
Diarienum	Diarietplanbeteckn
Utgållar för	

Fastighetsägare (namn, postadress och telefon)

Sven-Erik Persson Bjurvalla Pl. 3115 74046 Östervåla 0292-20128

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomt nr el motsv)

Bjurvalla 1:21

Fastighetens adress

Bjurvalla Pl. 3115 74046 Östervåla

Ansökan avser

☒ installation av vattenklosett

Antal klosetter

1

Anmälan avser

☐ ny anläggning av enskilt avlopp



ändring av enskild avloppsanläggning

Antal personer anläggningen avses betjäna

3

Avloppsvattnet avledes till (avloppsnät, vattendrag infiltrationsanläggning etc)

Infiltrationsanläggning

Reningsanordningar

Tre-kammars slamavskiljare

Entreprenör (namn, postadress och telefon)

Karl F. Larssons rörfirma 74047 Harbonäs 0292-30162

Sven-Erik Persson
(Sökandens underskrift)

BESLUT

Utskrivningsdatum

Diarienum

Beslutsdatum

Paragraf

Hälsövarðsnämnden beviljar ovanstående ansökan

☐ utan erinringar

☐ med följande erinringar

Tillstånd erfordras jämlikt 46 § hälsövarðsstadgan innan vattenklosett anordnas. Skriftlig ansökan jämte ritning och beskrivning över den avsedda anläggningen skall i ☒ exemplar ingivas till hälsövarðsnämnden, såframt ej dessa handlingar eljest finns tillgängliga för nämnden. Av ritning eller skiss bör framgå avloppsledningens sträckning, reningsanläggnings läge och avstånd till ev. vattentäkt.

Skriftlig anmälan skall jämlikt 42 § hälsövarðsstadgan göras innan sluten avloppsledning påbörjas. Vid anmälan skall fogas korta jämte beskrivning, såframt ej dessa handlingar eljest finns tillgängliga hos nämnden. För anslutande ledning till allmän avloppsledning erfordras dock icke anmälan jämlikt hälsövarðsstadgan (men kan vara föreskriven i reglemente för avloppsverk.)

Situationsplan
Bjurvalla 1:21
Skala 1:500

slamavstäljare:
6 st. ringar ϕ 1.20 m

Alla ledningar 4"

Fördelnings-inspektions-
brunn 60 cm ϕ

- = vattentäkt
- ⊕ = trekammarbrunn
- = fördelnings-inspektionsbrunn
- = uthus
- ⊠ = bostadshus

46,05 m

133,35 m

116,91 m

25 m

25 m

13,10 m