Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Byggimperium

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201809232 Org.nummer 559129-1769

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Ålands försäkringar 25-1862077-3

Objekt Ramsjövägen 178, 743 62 Björklinge

Beställare Ruiqi Zhang

☐ Nyproduktion ☑ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2024-08-06 till 2024-08-30

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
  Golv: ☑ Ja ☐ Nej Vägg: ☑ Ja ☐ Nej Om ”Nej”, förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☑ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☑ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☑ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☑ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☑ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☑ Nej Om ”Ja”, förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Vladimir Morozov

Våtrumsansvarig arbetsledare Vladimir Morozov

vatten täta våtrum

Byggkeramikrådet

Ort och datum Tyresö 2024-09-30

Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☑ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☑ Behörigt företag