

Ort:

Huddinge

Datum:

2024-09-29

Vår referens:

Levon Saffo

Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Kirsi Maria Forsberg

Snättringeleden 6

141 41 Huddinge

Uppdrag:

Areamätning av:

Snättringeleden 6

141 41 Huddinge

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch GLM 50 C Internnummer 1. Instrumentet är egenkalibrerat 2024-09-29.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2022. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätresultat:

Övreplan, lägenhet (Bo area) = 40 m²

Entreplan, (Bo area) = 118 m²

Sutterrängplan (Bo area) = 32 m²

Sutterrängplan (Bi area) = 80 m²

Total Bo area= 190 m²

Total Bi area= 80 m²

Kommentarer:

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.

Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2024-09-29

Utförd av:

Levon Saffo

Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman

