

**Ort:**

Huddinge

**Datum:**

2024-09-16

**Vår referens:**

Andreas Altinisik  
Enspecta AB

**Uppdragsgivare:**

Sussane Björklund  
Ådravägen 194  
141 91 Huddinge

**Uppdrag:**

Areamätning av:  
Ådravägen 194  
141 91 Huddinge

**BJÖRKSÄTTRA 1:104**

**Instrument:**

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch GLM 50 C Internnummer 1.  
Instrumentet är egenkalibrerat 2024-09-16.

**Metod & mätregler:**

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2022. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m<sup>2</sup>. Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om  $\pm 1,5\%$ .

**Mätresultat:**

*Huvudbyggnad, Entréplan = 67 m<sup>2</sup>*

***Total Bo area= 67 m<sup>2</sup>***

**Kommentarer:**

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.  
Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om  $\pm 1,5\%$ .

**Mätningstillfälle:**

Mätningen utfördes 2024-09-16

**Utförd av:**

**Andreas Altinisik**

Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman

*Andreas Altinisik*