

Ort:

Huddinge

Datum:

2025-04-12

Vår referens:

Levon Saffo

Enspecta AB

Uppdragsgivare:

Göran Einarsson

Vassvägen 20

141 39 Huddinge

Uppdrag:

Areamätning av:

Vassvägen 20

141 39 Huddinge

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR 30 C Internnummer 1.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-04-12.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2022. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m^2 . Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.

Mätresultat:

Övre plan, (Bo area) = $67 m^2$

Entreplan, (Bo area) = $108 m^2$

Sutterrängplan (Bo area) = $50 m^2$

Sutterrängplan (Bi area) = $66 m^2$

Total Bo area (Inom huvudbyggnaden) = $225 m^2$

Total Bi area (Inom huvudbyggnaden) = $66 m^2$

Garage (Bi area) = $20 m^2$

Pannrum, (Bi area) = $8 m^2$

Uterum sutterrängplan, (Bi area) = $15 m^2$

Uterum entreplan, (Bi area) = $21 m^2$

Total Bi area (Utanför huvudbyggnaden) = $64 m^2$

Kommentarer:

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.

Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.



Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-04-12

Utförd av:

Levon Saffo

Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman

Levon Saffo