

Vår referens:

John Eriksson
Enspecta AB

Uppdrag:

Areamätning av:
1½-plans hus, Drejarvägen 15

Fastighetsbeteckning:

Drejaren 7

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR40C

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Areal beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 1,5%.

Mätresultat:

Bo-area: **192m²**

Bi-area: **18m² Garage**

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2026-04-21

Utförd av:

John Eriksson
073-5178783