



Areamätningss- rapport

- en resultatsamman-
ställning av en
areauppmätning utförd
och upprättad av Larsson
energi ab.

Datum för mätning: 2024-05-14
Fastighetsbeteckning: Östra Gårdstånga 5:85
Adress/ort: Backvägen 2, 247 47 Flyinge
Mätning utförd av: Fredrik Larsson
Företag: Larsson energi AB



Larsson energi ab har utfört en areamätning i ovan nämnda fastighet.

Mätningen har utförts enligt Standarden SS 21054:2020.

Avrundning enligt Standard SS 014141

Eventuella reklamationer på mätningens korrekthet skall inkomma till ovan företag inom 14 dagar efter mottagandet av rapporten eller senast 20 dagar efter utförandet.

Med vänliga hälsningar

Larsson energi ab

Resultat

<i>Bostadshus</i>	<i>Boarea m²</i>	<i>Biarea m²</i>	<i>Övrig area m²</i>
<i>Entréplan</i>	265,16	0,0	0,0
<i>Garage</i>	0,0	23,17	0,0
<i>Övre plan</i>	60,14	0,0	0,0
<i>Källare</i>	0,0	61,12	0,0
<i>Total area m²</i>	325	84	0

Kommentarer

Avrundning till heltal har utförts enligt SS 14141, regel A

Arean för bland annat garage som presenteras ovan inkluderar del av innerväggar som gränsar mot, beträffande garaget är den delen av totalen av 2,75 m².

Beträffande källaren räknas större delen som biarea, tvättstuga/pannrum och torkrummet innanför har dock inte tillräcklig takhöjd för att få räknas som biarea (190 cm). Takhöjden i dessa rum varierar mellan ungefär 183 och 188 cm. Ytterligare ett rum ligger på gränsen, dock i detta fall på andra sidan gränsen med 191 – 194 cm takhöjd. Omkring 40 m² av källaren betecknas som icke mätvärt.