

Provningsprotokoll brandlarm

B13311 - Svalans ungdomsboende



Anläggning B13311 - Svalans ungdomsboende	Adress Villa vägen 12, Eslöv, 24331, Sweden	CERP Customer Svalans Ungdomshem AB
Typ av prov Inspection	Datum 2025-04-09	Assignment Type Annual inspection
Utfört av Peter Renquist	Telefonnummer utförare +46 76 770 36 25	E - postaddress peter.renquist@consiliumsafety.com

Centralapparat/BFT		Status	Kommentar
1	Manövrering/reglage/knappar/indikeringar	Kontrollerad	Display börjar bli dålig, i övrigt ok.
2	Har systemet fränkopplingar?	Kontrollerad	Inga fränkopplingar
3	Onödiga larm händelseminne/journal	Kontrollerad	ok
4	Strömförsörjning	Kontrollerad	ok
5	Batterier	Kontrollerad	ok
6	Test larmöverföring brand	Tillämpas EJ	Endast lokalt larm
7	Test larmöverföring fel	Tillämpas EJ	Endast lokalt larm
8	Görs månadsprov?	Anmärkning	Inga månadsprov, inga kvartalsprov dokumenteras. Anläggningen verkar aldrig vara revisionsbesiktigad. Med tanke på verksamhetstyp bör detta rimligen vara ett minimikrav.

Sektion/Detektorer		Status	Kommentar
9	Provning enligt SBF110	Kontrollerad	ok
10	Provning av detektorer och larmknappar enligt SBF110	Kontrollerad	ok
11	Test av brand med rök/värme	Kontrollerad	ok
12	Detektorernas kondition (stickprov)	Kontrollerad	ok
13	Detektorernas placering (stickprov)	Kontrollerad	ok

Styrningar		Status	Kommentar
14	Test av larmdon/blixtljus	Kontrollerad	ok
15	Test av styrningar	Tillämpas EJ	
16	Test av larmlagring	Tillämpas EJ	
17	Test av talat utr.larm	Tillämpas EJ	
18	Blixtljus i angreppsväg	Kontrollerad	ok

	Dokumentation	Status	Kommentar
19	Övrigt, t ex nya kunduppgifter, anläggningsskötare		
20	Finns orienteringsritning?	Kontrollerad	ok
21	Finns serviceritning?	Kontrollerad	ok
22	Finns anläggarintyg i central?	Anmärkning	Nej
23	Skylt anläggningsskötare	Kontrollerad	ok
24	Uppgift om servicefirma	Kontrollerad	ok
25	Uppgift om servicefirma	Kontrollerad	ok
26	Finns kontrolljournal?	Kontrollerad	ok

	Övrigt	Status	Kommentar
27	Provade sektioner/adresser	Kontrollerad	1/5, 1/6, 2/17, 2/22, 3/33, 3/35, 3/37
28	Övriga noteringar	Kontrollerad	ok

	Sammanfattning Anmärkningar	Status	Kommentar
8	Görs månadsprov?	Anmärkning	Inga månadsprov, inga kvartalsprov dokumenteras. Anläggningen verkar aldrig vara revisionsbesiktigad. Med tanke på verksamhetstyp bör detta rimligen vara ett minimikrav.
22	Finns anläggarintyg i central?	Anmärkning	Nej

För alla tillfällen

när säkerhet är viktig

Consilium är en internationell aktör som tar fram säkerhetsteknik för ett flertal sektorer: marin, olja och gas, transport samt bygg och fastighet.

Consilium har sedan starten 1972 levererat över 20 000 brandlarmsystem på den svenska och europeiska landmarknaden. Våra detektorer är baserade på en gemensam teknisk plattform, Consilium Common Platform, och vi förser ständigt marknaden med ny kunskap inom brandlarm.