



Areamättnings- rapport

- en resultatsamman-
ställning av en
areauppmätning utförd
och upprättad av Larsson
energi ab.

Datum för mätning: 2025-05-20

Fastighetsbeteckning: Druvan 2

Adress/ort: Palmgatan 4
241 31 Eslöv

Mätning utförd av: Fredrik Larsson

Företag: Larsson energi AB



Larsson energi ab har utfört en areamätning i ovan nämnda fastighet.

Mätningen har utförts enligt Standarden SS 21054:2020.

Avrundning enligt Standard SS 014141

Eventuella reklamationer på mätningens korrekthet skall inkomma till ovan företag inom 14 dagar efter mottagandet av rapporten eller senast 20 dagar efter utförandet.

Med vänliga hälsningar

Larsson energi ab

Resultat

<i>Bostadshus</i>	<i>Boarea m²</i>	<i>Biarea m²</i>	<i>Övrig area m²</i>
<i>Entréplan</i>	190,62	0,0	0,0
<i>Garage</i>	0,0	15,79	0,0
<i>Förråd</i>	0,0	2,20	0,0
<i>Övre plan</i>	151,71	0,0	0,0
<i>Källare, mindre del</i>	0,0	112,46	0,0
<i>Källare, större del</i>	0,0	14,12	0,0
<i>Total area m²</i>	342	130	0

<i>Gårdshus</i>	<i>Boarea m²</i>	<i>Biarea m²</i>	<i>Övrig area m²</i>
<i>Entréplan</i>	0,0	0,0	155,11
<i>Övre plan</i>	0,0	0,0	95,75
<i>Källare</i>	0,0	0,0	137,04
<i>Total area m²</i>	0	0	388

Kommentarer

Avrundning till heltal har utförts enligt SS 14141, regel A

Byggnaden mättes i sin helhet två gånger, vissa delar fler gånger än så, för att säkerställa riktigheten i resultatet.

Källaren har förutom ovan presenterade area ytterligare 11,44 m² där takhöjden understiger 190 cm och som därför inte får räknas som biarea. På ytterligare en sektion av källaren varierar takhöjden mellan 188 och 194 cm, större delen ligger dock över 190 cm varför den har medräknats. Ytterligare en del av källaren, 7,79 m² avgränsas med en sarg och är därmed inte tillgänglig och får då heller inte räknas som biarea.