

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Lunds Kakelvaruhus AB/ Lunds Kakeltjänst

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 980046643 Org.nummer 556314-6975

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg Hansa

Objekt Qvantenborgsvägen.3C i Lund Badrum LGH 1202 BRF orgnr: 745000-1347

Beställare Astrid Öhrn

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2024 V.29 Måndag till 2024 V.34 Måndag

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 20

■ Vägg våtzone 1 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 20

■ Vägg våtzone 2 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 20

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR**

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Avloppsanslutningar kommer från golv. Installeras på befintliga placeringar och nivåer enligt order.

, fall mot golvbrunn är anpassat till kunds utvalda bad/dusch lösning. Övrigt enligt order och skisser.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Patrik Lamgren

Våtrumsansvarig arbetsledare Fredrik Persson

Ort och datum Lund 2024-08-21

Signerat via BankID av FREDRIK PERSSON

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet