

Uppgift om fastighetsbeteckning saknas!

Blad 1 (1)
Utskriftsdatum
2002-03-13

Blåvidegränd 56
162 45 VÄLLINGBY

223285:1 / 15162161 / 103

b

Sabzevari M. & Fazeli A.

Blåvidegränd 56
162 45 VÄLLINGBY

Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätidosorna exponerade under tiden 011203 - 020303. De ankom till Gammadata och förbehandlades 020308. De mättes 020313.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad	Småhus	Typ av husgrund:	Källare
Typ av ventilation:	Självdrag (S)	Blåbetong ingår:	Nej
Byggnadens byggnadsår:	1977	Ombyggnad år:	--

Fastighetsdata lämnade av Ali Fazeli, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde	Bq/m ³
114989-7	Gillestuga	Övr bost.rum	Källare	140	± 10
114988-9	Vardagsrum	Övr bost.rum	Bottenplan	130	± 10
114987-1	Allrum	Övr bost.rum	1 trappa upp	140	± 10

Provningresultat (avser de inskickade mätidosorna)

Årsmedelvärde

140

Bq/m³

(Becquerel per kubikmeter)

Onoggrannhet: ± 60 Bq/m³

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen

Rapporten upprättad den 13 mars 2002

 / Annika Engström
Underskrift av laboratorieansvarig vid Gammadata Mätteknik AB



GAMMADATA

STAFS 1994:27

Akrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorier uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E)

SWEDAC är en av signatörerna till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) för ömsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Adress Box 15120 750 15 UPPSALA
Telefon 018-480 58 00
Fax 018-55 58 88
E-post radon@gammadata.se
Hemsida http://www.gammadata.se