Ort:
Sollentuna

Datum:
2026-11-04

Vår referens:
Andreas Altinisik
Enspecta AB

Uppdragsgivare:
Säljaren
Dammvägen 2
191 45 Sollentuna

Uppdrag:
Areamätning av:
Dammvägen 2
191 45 Sollentuna
TRÄFFEN 1

Instrument:
Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch GLM 50 C Internnummer 1. Instrumentet är egenkalibrerat 2026-11-04.

Metod & mätregler:
Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m^2. Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 1,5%.

Mätresultat:

Övre plan = 72 m^2
Entréplan = 92 m^2
Källarplan (Bi area) = 74 m^2

Total Bo area= 164 m^2
Total Bi area= 74 m^2

Kommentarer:
Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.
Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om ± 1,5%.

Mätningstillfälle:
Mätningen utfördes 2026-11-04

Utförd av:
Andreas Altinisik
Byggnadsingenjör & SBR Besiktningsman Andreas Altinisik

Enspecta AB
Ektorpsvägen 19C
131 47 Nacka

010 – 33 33 365

info@enspecta.se
www.enspecta.se
Org.nr. 556783-1002