

Bilaga A till BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Peppes plattsättning

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 280008839 Organisationsnummer 8102040139

Ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar försäkringsbolag

Objekt Move Home hus Kungsängen

Beställare Trivselhus AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden: från 5/2-14 till 17/2-14

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv: Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe

Vägg våtzon 1: Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe

Vägg våtzon 2: Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR, BFV 1993:57 med ändringar till och med 2008:6:

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv Vägg
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) **innan tätskikt applicerats.**
- Ny, typgodkänd golvbrunn installerad Ja Nej
- Om "Ja", golvbrunnen är monterad enligt golvbrunnstillverkarens anvisning.
- Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning.
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Nej Ja Om "Ja", förtydliga nedan på "Övriga upplysningar ..."

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

.....


.....

.....

.....

.....

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet: Fredrik Lindersson
(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare: Fredrik Lindersson Namnteckning 

Ort och datum Nykvam 17/2-14

Dokumentet avser 3st våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag