

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Moderna Hem Skandinavien Handelsbolag

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 270008681 Org.nummer 969726-4480

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Dina

Objekt Vadmalsvägen 9, Bromma

Beställare Camilla Korayem

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 18-07-12 till 18-08-15

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv* Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning Foliesystem 27

■ *Vägg våtzon 1* Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning Foliesystem 27

■ *Vägg våtzon 2* Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning Foliesystem 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Monteringsanvisning lip.dk

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Maciej Barcz

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Josef Kvelashvili

Vatten
täta
våtrum

Bygggeramikrådet

Ort och datum Stockholm 2019-09-18

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag