

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Tota Bygg Malmö

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202204095

Org.nummer 820106-6076

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Svedea

Objekt Svedalavägen 125 23841 Oxie

Beställare Muhammed Assad

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2024-08-10

till 2024-09-30

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik VTg Universal

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik VTv Universal

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik VTv Universal

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Urim Tota

Våtrumsansvarig arbetsledare Urim Tota

Ort och datum Oxie 2024-10-30

Namn-teckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

