

Den här beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och länsorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i tre exemplar.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen liksom i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
Före Efter Före Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☒ M=monteringsfärdigt ☐ P=platsbyggd Hus typ (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)		Inkom till to/byn den	
Friliggande egna Antal hus 1 Antal lägenheter 1 Antal hela våningsplan 1			
Kommun Hörnefors		Länsbeteckn AC	Fastighetsbeteckning Hörnad 8:573
Fastighetsadress Hörnefors			
Sökandens namn, adress och telefon Gymnastikdir. Uno H55k, Långedavägen 6, 910 20 Hörnefors. Tel. 0930/20301			
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggningssätt (påläggning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Hel betongplatta på grusbädd.		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☒ M ☐ P 20mm stående fasadpanel, lufttrum, 13mm asfaltimpr. porös träfib. skiva på regler.	
		Lagenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P	
Dränering En sträng 100 MM tegelrör i dränerande grus, lutning mot avlopp.		Innervägg, trappomslutande ☒ M ☐ P Samma som övriga innerväggar.	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek Källaryttervägg Siporex 25 cm Husskiljande källarvägg _____ cm Bärande källarinnervägg betongblock 20 cm Icke bärande källarinnervägg siporex 7 cm Annan _____ cm		Innervägg, bärande ☒ M ☐ P 48mm bärande regelverk, stolpar 8/c 60cm, 15mm sp. panel o. 12mm porös träfib. skiva på båda sidor, gips skiva i kök, bad, wc, hall. Övriga innerväggar ☒ M ☐ P 48 mm regelverk o.s.v. se ovan.	
Värmeisolering i källaryttervägg Ev. extra isolering med träpanel i Gillestuga. K-värde 0,65		Bjälklag Bottenbjälklag 15cm arm. betongvalv. ☐ M ☒ P ☒ Över källare ☐ Över kryp-utrymme ☒ Direkt på mark delvis.	
Vattenisolering i källaryttervägg Cementslanning och två strykningar med asfalt, full täckning.		Mellanbjälklag ☐ M ☐ P	
Säckelbeklädnad Puts med cementbruk i bl. 1:2,5 som målas med lämplig betongfärg.		Översta bjälklaget ☒ M ☐ P 17mm råspånt, papp G2x40-0,04P, 7 plus 7cm min. ulls isol-filt/matta, underramstång.	
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innervägg		Badrumsbjälklag: ☒ M ☐ P Värmeisolering 10cm mineralullskiva. K-värde 0,32	
Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Ytterväggar av typ A 401, enligt registerblad nr 140. K-värde 0,26		Vattenisolering Spånt. trägolv på regler som beklädes med godkänd PVC-matta. Golvbeläggning Väggar och golv beklädes med PVC-matta av godkänd sort och kvalitet	
Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Samma som ovan, långsidor. K-värde 0,26		Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering Vattenisolering Golvbeläggning	

Treppor Invändiga ☒ M ☐ P Utföres i trä. Utvändiga ☒ M ☐ P Underrede av järnkonstruktion, steg och broplan av trätrall. Yttertak Taktol: ☒ M ☐ P Taktutning, grader 30 Typ, material, dimension Packverk c/c 120 cm, enligt konstr. ritning. Underlagstak ☒ M ☐ P 20 mm spånt. panel i luckor, underlagspapp YAL 1200/325. Takbeläggning Pepp, utföres enl. bestämmelser. Yttertak över uppvärmt utrymme K-värde Fönster ☒ 2 glas ☐ 3 glas Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m Garage och förråd utföres enligt rit- ning och värmeisolerar. Taktolar och yttertak med beklädnad utföres samma som bostadsdelen. Ytterväggbeklädnad: Liggande träpanel. Grunden utföres som hel armerad betong- platta med isolerad kantbalk, på grus- bädd. Byggnadsnämndens anteckningar Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning ☒ Ja ☐ Nej Byggnadslov ☐ erfordras ej ☒ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt Dispensen avser Fastigheten rättsligt bildad ☐ Ja ☐ Nej För området gäller ☒ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser För bestämmande av grundlägg-sättet erfordras markundersökning ☐ Ja ☐ Nej Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yllrande den 18. 8. 72 <i>Röberg</i>	Värmeinstallation Pannskorsten ☐ M ☐ P ☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat Rökanal, areal Värmeisol utförande i övrigt Skorsten för öppen spis utföres i murtegel. ☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme- verk ☐ Gemensam värmecentral ☒ Annat Panna, typ antal effekt eldyta ☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ El Annat Oljeeldningsaggregat ☐ Högltryck ☐ Lågltryck ☒ Annat Värmemedium ☐ Varmvatten ☐ Varmluft Värmefördelning ☐ Själv- cirkulation ☐ Fläkt- cirkulation ☐ Pump- cirkulation Värmetillförsel ☒ Radiatorer ☐ Varmlufts- inblåsning ☐ Varmt golv ☐ Annat Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ Material i varmvattenledning koppars Material i kallvattenledning koppars Material i servisledning koppars Ventilation ☒ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation Ersättningsluft ☒ Vindr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft) ☒ Fönster med beslag ☐ Ventilatorer fönster ☐ Annat Allmänna upplysningar Huvudentreprenör Ansvarig arbetsledare Arkitekt Byggnadskonstruktör HJÄLTEVADS INDUSTRI AB Vvs-konstruktör VVS-KONSTRUKTIONER I VETLANDA AB Beskrivningen utförd av VILLABYGG UMEÅ AB Sökandens underskrift Hörnefors den 3/8 1972 <i>[Signature]</i> Teknisk beskrivning granskad för ställigt lån ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yllrande den
--	---

44523

HJÄLTEVADS INDUSTRI AB

HJÄLTEVADS HUS

0381/23070 - HJÄLTEVAD

Kund nr

B7046-1

Mått

EP-115A-42-101

Datum

1.8.72

Kopier

1 kopia

Gravering

Sv.

Plats

HE UHO HÖCK

Adress

HÖRNEFORS

ARMERINGSANVISNINGAR

MATERIAL

Betong: STD III K150

Armering: Stålkvalitet KS40, BYGLAB SS26

Stålbalkar:

Armering i plattans överkant
 ----->>> underkant
 <<<----->>> pilens riktning lägges underst

Plattjocklek:

150 MM
BALKONG 120-140 MM

UTFÖRANDE

Över dörr- och fönsteröppningar lägges 3 Ø 10. All armering skall vara omsorgsfullt utlagd och najad innan gjutningen påbörjas. Överkantsarmering skall uppläggas på särskilda monteringsjärn och najas. Armering avslutas runt öppning i betongvalvet. Arbetet utföres i övrigt enl. de statliga cement- och betongbestämmelserna av år 1965 och 1968. (B 5 och B 6).

OBS! Alla på armeringsritningen inritade väggarna utföres bärande!

DETALJER

Gällande armeringsdetaljer:

874

ÖVRIGA NOTERINGAR

Teknisk översiktsbeskrivning vid ansökan om BYGGNADSLOV
för VA-installation

VATTEN

Sannolikt flöde lit/sek. 0,7 Höjdläge för högsta vattenuttag + m.

Lägsta tryck i förbindelsepunkt mH₀ Tryckred. ☐ Tryckstegr. ☐

Brandposter st.

Anslutes till allmän anläggning. ☒ Enskild anläggning. ☐ Separat anläggning. ☐

SPILLVATTEN

Typ av avloppsenhet	Antal	Sannolikt flöde
WC + Urinaler	2 st	
Disklådor	1 st	
Övriga	8 st	
Summa	11 st	1,8 lit/sek

Höjdläge för lägsta avloppsenhet + m. Ledning i mark m.

Anslutes till allmän anläggning. ☒ Enskild anläggning. ☐ Separat anläggning. ☐

REGNVATTEN

Sannolikt flöde lit/sek 2,5 Ledning i mark m. schaktad ledning.

Anslutes till allmän anläggning ☒ mark ☐

För de VA-tekniska uppgifterna svarar:

Ort

Datum

Umeå

1972 10 30

Namnunderskrift

VVS-TEKNIK i Umeå AB

Skolgatan 17 B

902 46 UMEÅ Tel. 090/131050,-51

Uppgifter om typgodkännande:

Umeå

den 30/10 1972

Fastighetsägare