



Kontaktuppgifter

Beställare:

henrik mattsson

lejeby ekasjö 5

hmattsson71@gmail.com

Entreprenör:

Peterssons Golv Skottorp

Auktorisationsnr: 1570

Kontaktperson:

Jonas

0703993799

jonte.p@hotmail.com

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

lejeby ekasjö11

laholm

Skapad datum:

2022-07-13

Typ av projekt:

Renovering

Våtrumsanmälan ID:

247420

Anmälan avser antal våtrum:

1

Preliminärt startdatum:

2022-07-13

Kontroll

Kontrolldatum:

2022-08-31

Förkontroll finns:

Finns

Kontroll utförd av:

Jonas Petersson

VVS-arbeten utförda av Säker
Vattenauktoriserat VVS-företag :

Vet ej

Kontrollen avser:

Golv och vägg

Kontrollen avser rum:

badrum

Kontrollens ID:

30/33528

Dokument skickat till:

jonte.p@hotmail.com

hmattsson71@gmail.com

Installationen har avvikelser enligt GVK:s branschregler



Golv

Utförande: Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt

Fabrikat: BerryAlloc

Konstruktion/produkt: Aqua Line

Underlag: Träbjälklag

Kontrollpunkter

Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch inom tolerans (7 – 20 mm/m)

OK Avvikelse

Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg inom tolerans (max 40 mm/m)*

OK Avvikelse

Fall mot golvbrunn på övriga golvyta inom tolerans (2 – 10 mm/m)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett-, avloppsrör och/eller genomföringshylsa

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot tröskel (om tröskel finns)

OK Avvikelse



Vägg

Våtzon 1

Utförande: Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Underlag: Skivor

Våtzon 2

Utförande: Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt

Fabrikat: Tarkett

Konstruktion/produkt: Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Underlag: Skivor

Kontrollpunkter

Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm (våtzon 1)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring utanför duschplats eller motsvarande

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett och/eller avloppsrör

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot genomföring för el

OK Avvikelse

Tätskikt

Plastmatta - Monterad enligt anvisning

OK Avvikelse



Kommentarer och bilder

Vägg

Kontrollpunkter

Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring utanför duschplats eller motsvarande snickaren tätar runt rören som kommer från köket