SIMAB Sotning & Brandskydd AB
Sotarhuset
Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö

Besiktningsprotokoll

Datum
2026-07-17

Diarienummer
919998-344417

Utfärdare
SIMAB

Vevaxelgatan 28
212 41 Malmö
0431 - 883 38

Adressat
Lennart Magnusson

Eskilstorpsvägen 9
269 96 Båstad

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Ekasjö 2:26	Lennart Magnusson Eskilstorpsvägen 9 269 96 Båstad	Lennart Magnusson Eskilstorpsvägen 9 269 96 Båstad
Fastighetsadress Lejeby Ekasjö 11		
Kontrolldatum 2026-07-17		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Andersen 4	Bottenvåning	Allrum

Bränsleslag
Ved

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel m. foderrör	Murad tegelskorsten.	110 mm. 5 meter.

Besiktning

Besiktning av befintlig braskamin modell Andersen 4 med tillhörande murad rökkanal som försetts med ståltub i hela sin längd.

Läckagemätning utförd:
Gränsvärde max 3,1 l/s.
Uppmätt värde 0,5 l/s = 0,3 l/s m2 vilket är ett godkänt läckage. (max 2,0 l/s m2).

Installationen uppfyller tillämpliga krav enligt i Boverkets byggregler under förutsättning att tillverkarens eldningsinstruktioner uppfylls.

Slutbesked tillstyrkes, anläggningen får brukas.

En kopia av detta protokoll är översänt till kommunens sotningsentreprenör.

Frågor angående detta protokoll ställs till undertecknad skorstensfejarmästare på:
072-5850341 alternativt per.wulff@simab.se

Utfall

Godkänd

Besiktningsman
Per Wulff