



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Malmberg 1:4
Adress	Larsbo Kronoborg
Postnummer	641 97
Ort	Katrineholm
Mätdatum	2026-01-05
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2026-01-05
Egenkontroll	2026-01-05
Hustyp	1½-plans hus med krypgrund
Byggnadsår	1935
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Ca -10 °C och uppehåll

Genomsnittlig radonhalt

Mindre än 255 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Katrineholm 2026-01-05

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB