

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 26:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behöriga företag ska utfärda Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV, efter varje våtrumsentreprenad.

Behörig entreprenör Hagby Bygg AB

BKR:s behörighetsnummer 202503060

Org.nummer 556921-9834

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg-Hansa

Objekt Plantvägen 6

Beställare Jan Hagby

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2026-03-10

till 2026-05-13

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör Hey'di Systembenämning Hey'di Folie Standard
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Hey'di Systembenämning Hey'di Folie Standard
- Tätskikt ej applicerat på
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör vägg Systembenämning WC, inget tätskikt på vägg

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter enligt gällande branschregler

Underlag

- Uppfyller underlagen branschreglernas krav?
- Golv: Ja Nej BBV Ej tillämbart
Om "Nej" eller "BBV Ej tillämbart" förtydliga under punkten övriga upplysningar.
- Vägg: Ja Nej BBV Ej tillämbart
Om "Nej" eller "BBV Ej tillämbart" förtydliga under punkten övriga upplysningar.
- Lutning på golv i plats för bad eller dusch mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats. Ja Nej Om "Nej" förtydliga punkten övriga upplysningar.
- Har annan lutning avtalats på övrig golvyta än det BBV anger? Ja Nej Om "Ja", förtydliga under punkten avtalade avvikelser.

Tätskikt

Om "Nej" förtydliga under punkten övriga upplysningar.

- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja Nej
- Uppvik mot tröskel är korrekt utfört. Ja Nej
- Tätskikt är korrekt applicerat vid dörr och fönster. Ja Nej
- Samtliga genomföringar är förseglade enligt anvisning. Ja Nej
- Finns andra genomföringar i golvets tätskikt än avlopp? Om "Ja", förtydliga under avtalade avvikelser Ja Nej

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 26:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Golvbrunn

- Ny typgodkänd golvbrunn har installerats Ja eller är befintlig typgodkänd golvbrunn intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad och i nivå med tätskiktet Ja
- Golvbrunnstyp: Rund golvbrunn Väggnära golvbrunn
- Anslutning: Skruvbar klämring Mekanisk klämring Limfläns

Avtalade avvikelser

Övriga upplysningar

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet William Hagby

Våtrumsansvarig arbetsledare William Hagby

Ort och datum Kungdbacka 2026-05-13

Signerat via BankID av WILLIAM HAGBY

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag