

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Postförskottet 20
Adress	Grytängsvägen 11A
Postnummer/Ort	703 75 Örebro
Mätdatum	2026-05-28
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-01-14 Egenkontroll utförd 2026-01-14
Hustyp	1 1/2-plans villa med betongplatta på mark
Byggnadsår	1995
Ventilation	Mekanisk frånluft med återvinning
Väderlek/Temp	Sol 13°

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Entréplan Vardagsrum

<30 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Örebro 2026-05-28

FST Husbesiktningar AB

Pontus Petersson