

Datum  
2024-06-11Diarienummer  
9773000-279719

Utfärdare

Sot &amp; Ventgruppen Halland AB

Egnahemsgatan 11 A  
432 42 Varberg  
0340-10085

Adressat

Mehdi Vaez

Mölnadalsvägen 67 Ig1101  
412 63 GÖTEBORG**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Ekegården 1:31	Ägare Mehdi Vaez	Brukare/Innehavare Mehdi Vaez
Fastighetsadress Gullbergsstigen 2/Storhagevägen 13	Mölnadalsvägen 67 Ig1101 412 63 GÖTEBORG	Mölnadalsvägen 67 Ig1101 412 63 GÖTEBORG
Kontrolldatum 2024-06-03		

**Objekt****Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin	Contura	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag Ved			

**Rök-/avgaskanal**

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall		

**Sakunnigintyg**

Besiktning av befintlig braskamin Contura ansluten på stålrorsskorsskorsten.

Rökkanalen håller erforderlig täthet.

\*Rökkanalen är byggd utan schakt på vinden. Denna typ av installation var godkänd enligt tidigare byggregler men det rekommenderas ändå att skorstenen förses med schakt igenom vinden för ökad säkerhet vid eldning.

\*Glidskydd för markstege saknas och skall monteras.

I övrigt noterades inga brister.

**Utfall**

Godkänd

Besiktningsman

Mårten Magnusson