

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt
Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Värö-Backa 10:2

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-05-13	Ankomstdatum	: 2025-05-13
Provtagningsstidpunkt	: 0930	Ankomststidpunkt	: 2210
Temperatur vid provtagning	: 10 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: Värö-Backa 10:2	Ansättningsdatum	: 2025-05-14
Provtagare	: -	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-05-14
Fakturareferens	: VBG82		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	80		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	76		MPN/100ml
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	6.8	± 0.2	
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.072	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	2.3	± 0.35	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	10		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2024-12-05. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Koliforma bakterier

Tjänligt med anmärkning i mikrobiologiskt avseende (Riktvärde 50 cfu/100ml. Riktvärde otjänligt 500 cfu/100ml)

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

(forts.)

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

*Kopia***Rapport Nr 25217069***Uppdragsgivare*

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvalt.

Drottninggatan 17
432 41 Varberg

*Avser***Dricksvatten från enskild vattentäkt****Dricksvatten för enskild förbrukning**

Fastighet : Värö-Backa 10:2

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2025-05-13	Ankomstdatum	: 2025-05-13
Provtagningsstidpunkt	: 0930	Ankomsttidpunkt	: 2210
Temperatur vid provtagning	: 10 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: Värö-Backa 10:2	Ansättningsdatum	: 2025-05-14
Provtagare	: -	Laboratorieaktivitet startad	: 2025-05-14
Fakturareferens	: VBG82		

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2025-05-21

Kopia sänds till
permyrestaf@gmail.com

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.