

Ort:
Stockholm

Datum:
07.10.2019

Vår referens:
Kevin Yañez Hernandez
Enspecta AB

Uppdragsgivare:
Tommy Änst
Spjutvägen 8
195 32 Märsta

Uppdrag:

Area mätning av:
Spjutvägen 8
195 32 Märsta

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch Professional GLM 50 c.
Instrumentet är egenkalibrerat 2019-10-07

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2009. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:

Total Bo area= $118,42 \text{ m}^2 = 118 \text{ m}^2$
Total Bi area= $47,14 \text{ m}^2 = 47 \text{ m}^2$

Kommentarer:

Mätningens resultat är avrundat till två decimaler.
Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2019-10-07

Utförd av:



Kevin Yañez Hernandez
Byggingenjör & SBR ingenjör