

Enhet: Avdelningen för hälsoskydd
Handläggare: Hans Bergerholm
Direkttelefon: 08-616 96 80

Datum
1997-04-23

kopia
Diarienummer
0000-0000-00

Solveig Norell
Fållnäsgratan 16


122 48 ENSKEDE

Radonmätning

Miljöförvaltningen har gjort bedömningen att radonhalten i er bostad inte utgör sanitär olägenhet* trots att årsmedelvärdet ej har beräknats.

Radonhalten ökar då ventilationen försämras. Kontrollera därför regelbundet att befintlig ventilation fungerar tillfredsställande. Kontrollera dessutom att huset är tätt mot marken så att inte radongas från marken läcker in i huset.

Ring gärna mig om ytterligare information önskas.



Hans Bergerholm
Ingenjör

* I ändringen av "Allmänna råd från socialstyrelsen" SOSFS 1993:25 framhålls att: "Om radonhalten (årsmedelvärdet) överstiger 400 Bq/m³ bör förhållandet bedömas som sanitär olägenhet enligt hälsoskyddslagen". Radonhalten 400 Bq/m³ motsvarar radondotterhalten 200 Bq/m³.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Mätning av radon i inomhusluft med sluten spårfilm med filter

1489

Mätningen utförd i fastigheten:
Häradsrätten 17
Fällnäsgratan 16
122 48 ENSKEDE

Blad 1 (1)
Utskriftsdatum
1997-04-18

89926:1 / 15188149 / 102

b

Norell Solveig

Fällnäsgratan 16
122 48 ENSKEDE

Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätidosorna exponerade under tiden 970115 - 970415. De ankom till Gammadata och förbehandlades 970416. De mättes 970418.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Typ av byggnad:	Småhus	Typ av husgrund:	Källare
Typ av ventilation:	Självdreg (S)	Blåbetong ingår:	Obekant
Byggnadens byggnadsår:	1932	Ombyggnad år:	1965

Fastighetsdata lämnade av Solveig Norell, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Mätarnr	Rumsbeteckn	Rumstyp	Våningsplan	Mätvärde Bq/m ³
28903-3	Arnes sovrum	Sovrum	1 trappa upp	50 ± 10
28904-1	Vardagsrum	Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 50

Provningresultat (avser de inskickade mätidosorna)

Årsmedelvärde	Se kommentar!	Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter)
Onoggrannhet: ±	-	Bq/m ³ Sedan 940101 anges radongashalt!

Se baksidan!

Eventuell kommentar till mätningen

Enligt uppgift har huset 3 våningsplan med boutrymmen men mätning har gjorts i endast 2.

Rapporten upprättad den 18 april 1997



Underskrift laboratorieansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

STAFS 1994:27

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).

SWEDAC är en av signatörerna till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) för ömsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



GAMMADATA

Adress Box 15120, 750 15 UPPSALA
Telefon 018-56 58 00
Fax 018-55 58 88
E-mail gdm@gammadata.se
Hemsida <http://www.gammadata.se>