

Mätningen utförd i fastigheten:  
Andelen 20  
Dammtrappgatan 37  
120 47 ENSKEDE GÅRD

Blad 1 (1)  
Utskriftsdatum  
1999-04-21

129353:1 / 15132668 / 103

b

Tungelstedt Christine

Dammtrappgatan 37  
120 47 ENSKEDE GÅRD

### Beskrivning av mätningen

Mätningen utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens Strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Mätdosorna exponerade under tiden 990123 - 990417. De ankom till Gamdata och förbehandlades 990419. De mättes 990421.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

|                        |               |                  |         |
|------------------------|---------------|------------------|---------|
| Typ av byggnad:        | Småhus        | Typ av husgrund: | Källare |
| Typ av ventilation:    | Självdreg (S) | Blåbetong ingår: | Nej     |
| Byggnadens byggnadsår: | 1929          | Ombyggnad år:    | 1980    |

Fastighetsdata lämnade av Christine Tungelstedt, som också intygat att mätanvisningarna följts.

### Uppmätta radongashalter

| Mätarnr | Rumsbeteckn | Rumstyp      | Våningsplan | Mätvärde Bq/m <sup>3</sup> |
|---------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 23185-2 | Vardagsrum  | Vardagsrum   |             | mindre än 30               |
| 23184-5 | Gillestuga  | Övr bost.rum |             | 130 ± 10                   |
| 23183-7 | Sovrum 2    | Sovrum       |             | mindre än 30               |

### Provningresultat (avser de inskickade mätdosorna)

**Årsmedelvärde**

50

**Bq/m<sup>3</sup>**

(Becquerel per kubikmeter)

Onoggrannhet: ± 20 Bq/m<sup>3</sup>

**Se baksidan!**

### Eventuell kommentar till mätningen

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att dosorna placerades på olika våningsplan.

Rapporten upprättad den 21 april 1999

*[Signature]*

Underskrift laboratorieansvarig vid Gamdata Mätteknik AB

STAFS 1994:27

Akrediterat laboratorium utses av Styrelsen för akkreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorier uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1996), SS-EN 45002 (1999) och ISO/IEC Guide 25 (1996).

SWEDAC är en av signatörerna till de multilaterala avtalen inom European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) för ömsesidig acceptans av kalibreringsbevis och provningsrapporter.

Den rapport som följande åtgärs i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



**GAMMADATA**

Adress Box 15120, 750 15 UPPSALA  
Telefon 018-56 58 00  
Fax 018-55 58 88  
E-post info@gamdata.se  
Hemsida http://www.gamdata.se