



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2527572	Sida	: 1 av 3
Kund	: UAMS	Projekt	: Flåhackebacken 66 Tyresö
Kontaktperson	: Kimmo Tynkkynen	Beställningsnummer	: ----
Adress	: Box 39	Provtagare	: Ove Nodby
	746 21 Bålsta	Provtagningspunkt	: ----
	Sverige	Ankomstdatum, prover	: 2025-06-25 09:00
E-post	: kimmo@uams.se	Analys påbörjad	: 2025-06-30
Telefon	: ----	Utfärdad	: 2025-06-30 12:10
C-O-C-nummer	: ----	Antal ankomna prover	: 2
(eller			
Orderblankett-num			
mer)			
Offertnummer	: ST2022SE-UAMS0001 (OF221465)	Antal analyserade prover	: 2

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niina Veuro	Laboratoriechef

Niina Veuro

Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemsida	: www.alsglobal.se
Adress	: Rinkebyvägen 19C	E-post	: info.ta@alsglobal.com
	182 36 Danderyd	Telefon	: +46 8 5277 5200
	Sverige		



Analysresultat

Matris: BYGGNADSMATERIAL	Provbeteckning	1 Frigolit, golv, gillestuga			
	Laboratoriets provnummer	ST2527572-001			
	Provtagningsdatum / tid	2025-06-23			
Parameter	Resultat	Enhet	Analyspaket	Metod	Utf.
Mikrobiologiska parametrar					
bedömning av mögelförekomst	Normal *	-	A-3H	A-3H	ST
aktivitet	Normal *	-	A-3H	A-3H	ST
sporer	Ej påvisat *	-	A-3H	A-3H	ST
mycel	Ej påvisat *	-	A-3H	A-3H	ST

Matris: BYGGNADSMATERIAL	Provbeteckning	2 Min. ull, golv, gillestuga			
	Laboratoriets provnummer	ST2527572-002			
	Provtagningsdatum / tid	2025-06-23			
Parameter	Resultat	Enhet	Analyspaket	Metod	Utf.
Mikrobiologiska parametrar					
bedömning av mögelförekomst	Normal *	-	A-3H	A-3H	ST
aktivitet	Normal *	-	A-3H	A-3H	ST
sporer	Ej påvisat *	-	A-3H	A-3H	ST
mycel	Ej påvisat *	-	A-3H	A-3H	ST

Metodsammanfattningar

Analysmetoder	Metod
A-3H*	Mögelförekomst och artbestämning till släktesnivå analyseras med direktmikroskopering. Bedömning av mögelförekomst på byggnadsmaterial är baserad på vetenskapliga studier och laborativ erfarenhet. Bedömningsskalan rapporteras som: - Normal – Indikerar oskadat material. - Något förhöjd – Indikerar ingen eller låg tillväxt på materialet. - Förhöjd – Indikerar ofta tillväxt på materialet. - Kraftigt förhöjd – Indikerar kraftig tillväxt på materialet. Aktivitet (ATP-mätning med Lumitester PD-20) indikerar om det finns förekomst av levande mikroorganismer, såsom mögel och/eller bakterier. Sporer och mycel av mögel rapporteras som Påvisat/Ej påvisat. Förekomst av mycel indikerar ofta tillväxt på det provtagna materialet.



Nyckel: **LOR** = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

	Utf.
ST	Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025