

EnergideklARATION

Sammanfattning

Golfbyvägen 154

387 92 Borgholm

Borgholms kommun

Nybyggnadsår 1989

Energideklarations-ID 110702

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 3.

Energiprestanda 121 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem El (direktverkande)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Ulf Törnqvist, Kylteknik i Kalmar AB,

Energideklarationen är giltig till 2019-03-02

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Kalmar

Kommun

Borgholm

Information om fastighet Halltorp 1:20

Egen beteckning Hus 154

Huvudadress för denna deklaration

Golfbyvägen 154, 387 92 Borgholm

Adresser på byggnad med husnummer 56

Golfbyvägen 154, 387 92 Borgholm

Prefix och byggnadsid

1 - 1601700

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 222 - Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad)

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1989

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 90 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Boarea (BOA)

0 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

0 kvadratmeter

Bruksarea (BRA)

0 kvadratmeter

Total byggarea (BTA)

0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 2

Antal trapphus 0

Antal bostadslägenheter 0

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus 0,35 liter per sekund och kvadratmeter

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2008-01 till 2008-12

Graddagar för ort

Borgholm

Energi-index för ort

Borgholm

Energi för uppvärmning och komfortkyla

El (direktverkande) 9463 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

9463 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

2115 kilowattimmar - fördelat värde

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

13201 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

9463 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

9463 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

10812 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

10892 kilowattimmar

Energiprestanda

121 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

121 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

108 till 132 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 3738 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Frånluftssystem

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Minskad energianvändning 3073 kilowattimmar per år

Kostnad 0,59 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,09 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Installation av luft-luft värmepump

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag

Kylteknik i Kalmar AB

Organisationsnummer

556472-5629

Akrediteringsnummer

3642:04

Tekniskt ansvarig

Christer Svanholm

E-postadress

christer.svanholm@kalmar-kylteknik.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Ulf Törnqvist

E-postadress

ulf.tornqvist@kalmar-kylteknik.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2009-03-02

Version av energideklaration

1.4

Deklarations-ID

110702