

Roger Johnsson
Enspecta AB

Mikael Hovénus
Marinavägen 19 A
236 41 Höllviken

Uppdrag:

Areamätning av:
MALMÖ SÅGROCKAN 6

Instrument:

Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Bosch PLR40C Internnummer 6.
Instrumentet är egenkalibrerat 2025-05-12.

Metod & mätregler:

Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arealen beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 2\%$.


Mätresultat:

Total bo-area: **189 m²**
Garage: **58 m²**

Mätningstillfälle:

Mätningen utfördes 2025-05-16

Utförd av:



Roger Johnsson

Mättekniker, SBR-besiktningsman