



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Kallfors 1:193
Adress	Ruts väg 8
Postnummer	153 58
Ort	Järna
Mätdatum	2024-06-04
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2024-01-12
Egenkontroll	2024-03-22
Hustyp	1½-plans villa
Byggnadsår	2010
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Ca +23 °C och uppehåll

Genomsnittlig radonhalt i entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 29 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 10 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna indikering är utförd utanför ordinarie mätperiod under eldningssäsong!!!

Nyköping 2024-06-04

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB