

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Slawek Orda Bygg AB

Byggeramikrådets  
behörighetsnummer 201902067 Org.nummer 559108-6672

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Moderna Försäkringar

Objekt Björbergshalsen 6, 47 496 Nösund

Beställare Mikael Jansson

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-04-04 till 2023-05-19

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Mapei Systembenämning Mapeguard WP90

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Mapei Systembenämning Mapeguard WP90

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Mapei Systembenämning Mapeguard WP90

## Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

---

---

---

---

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Slawomir Orda

Våtrumsansvarig arbetsledare Slawomir Orda

Ort och datum Nösund 2024-01-29

Signerat via BankID av SLAWOMIR MIKOLAJ ORDA

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

vatten  
täta  
våtrum

Byggeramikrådet