



Datum  
2021-10-11

Diarienummer  
4537.6-190031

Utfärdare

**Sotningstjänst i Väst AB**

Adressat

Lilla Strandvägen 6  
444 31 Stenungsund  
0304674250-052233380

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Nösund 1:166</b>	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress <b>Björbergshalsen 8</b>		
Kontrolldatum <b>2021-10-11</b>		

### Objekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Öppen spis</b>	<b>Platsmurad</b>	<b>Källarvåning</b>	<b>Allrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>			

#### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
<b>Modulskorsten</b>	<b>Isokern</b>	

### Sakkunnighetsintyg

Installationsbesiktning av öppen spis ansluten till modulskorsten.

Installation kontrollerades okulärt och med funktionstest.

Det som installation saknar är arbetsplattform vid skorsten.

Det ska vara beställt men ännu inte anlänt och inför nästa sotningstillfälle behöver den vara monterad.

Inga övriga anmärkningar noterades.

### Utfall

Godtagbar installation

Besiktningssman

**Daniel Axelsson**