

Datum
2021-10-11Diarienummer
4537.6-190029

Utfärdare

Sotningstjänst i Väst AB

Adressat

Lilla Strandvägen 6
444 31 Stenungsund
0304674250-052233380**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Nösund 1:166	Ägare .	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Björbergshalsen 8		
Kontrolldatum 2021-10-11		

Objekt**Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Platsmurad	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	Isokern	

Sakkunnighetsintyg

Installationsbesiktning av öppen spis ansluten till modulskorsten.

Installation kontrollerades okulärt och med funktionstest.

Det som installation saknar är arbetsplattform vid skorsten och ett eldstadsplan, se tidigare besiktningsprotokoll (4537.6-118810)

Det ska vara beställt men ännu inte anlant och innan öppen spis tas i bruk behöver eldstadsplan vara på plats och inför nästa sotningstillfälle finnas en arbetsplattform vid skorsten.

Inga övriga anmärkningar noterades.

Utfall

Godtagbar installation

Besiktningsman

Daniel Axelsson