

Ulla Maria Bergström Johansson
Kapellgatan 4 Lgh 1101
754 18 Uppsala

Tillsyn av avloppsanläggning, Börstils-Söderby 15:5

Bygg- och miljöförvaltningen har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten Börstils-Söderby 15:5. Platsbesök genomfördes den 8 oktober 2018 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Anicetus Tanyi och Mats Svanlund.

Vid inspektionen framkom följande information

På fastigheten finns

- 1 bostadshus
- 1 avloppsanläggning.

Till byggnaden finns en enskild avloppsanläggning ansluten. Avloppsanläggningen är dimensionerad för vattentoalett + bad-, disk- och tvättvatten.

Beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd finns från 2004.
- Slamavskiljare med en volym på 2000 liter, 3 kammare samt T-rör.
- Anläggningen är utrustad med fördelningsbrunn.
- Efterbehandling utgörs av en infiltrationsanläggning med tillhörande luftningsrör.

Vid inspektion av avloppsanläggningen framkom följande avvikelser:

- Vid inspektion av spridarrörens luftningsrör konstaterades ca 5cm slam i ett av spridarrören.

Bedömning

Bygg- och miljönämnden har inte för avsikt att gå vidare med ärendet.

Avgift

En avgift på 2 060 kronor tas ut för inspektionen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

Delgivning

I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

Information

Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer.

Om vi inte hört något från er inom denna tid avslutas ärendet.

Observera att anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs om en ändring ska utföras på en avloppsanläggning och att tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om ett nytt avlopp ska inrättas. Om avlopp inrättas eller ändring vidtas utan anmälan eller tillstånd kan en miljöstraffavgift komma att dömas ut. Kontakta därför alltid Bygg- och miljöförvaltningen innan ni vidtar några åtgärder på avloppsanläggningen.

Vill ni veta mer om inspektionen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post osthammardirekt@osthammar.se.

Bygg- och miljöförvaltningen**Bilaga**

Tillsyn på enskilt avlopp. Så här går det till
Beslut om avgift