

Svar på frågor i kompletteringsbegäran:

- **Konstruktionsritningar**

Om aktuellt med ändring i bärande konstruktion

I detta ärende krävs fackmannamässigt utförda konstruktionsritningar.

Inga ändringar av bärande konstruktion görs

- **Intyg om utförd dimensioneringskontroll enligt EKS**

Om aktuellt med ändring i bärande konstruktion

Underlag som intygar att dimensioneringskontrollen är genomförd i projekteringen. Intyget ska tas fram av någon annan än den som har utfört dimensioneringen. Kontrollen bör omfatta granskning av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och statiska beräkningar i enlighet med EKS, avdelning A, §25.

Inga ändringar av bärande konstruktion görs

- **Brandskyddsdokumentation** (brandskyddsbeskrivning)

Projekteringshandling som visar förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet kan förväntas uppfylla brandskyddskrav enligt BBR.

Inga ändringar av befintlig brancellsgräns mm görs, så utruymningsvägar är som tidigare, och 2 st brandvarnare placeras ut i lägenheten

- **Brandskyddsritningar**

Projekteringshandling som visar samtliga delar av åtgärden där det byggnadstekniska brandskyddet samt brandskyddsinstallationer är inritat.

Inga ändringar av befintlig brancellsgräns mm görs, så tidigare ritningar gäller

- **Teknisk beskrivning VVS**

Tekniska handlingar som beskriver ändringar avseende värme, ventilation och sanitet som berörs av aktuella byggåtgärder.

Se bifogade VVS-ritningar

- **Byggnadsakustisk dokumentation** (projektering)

Projekteringshandling som visar förutsättningarna för hur byggnadens utformning och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla bullerkrav enligt BBR.

Se bifogade teknisk beskrivning av akustisk lösning

