



Utfärdare

Brandförebyggarna Gotland AB

Adressat

Merkuriusgatan 3
621 41 Visby
0498-21 07 07

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tofta Krokstade 1:212	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Kaprifolvägen 22		
Kontrolldatum 2016-10-06		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Två öppna spisar			
Bränsleslag			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Besiktningsbevis

Eldstäder och rökkanaler var utan anmärkning.
Uppstigningsanordningar till skorsten på tak saknades, anordnas enligt gällande bestämmelser.

Utfall

Med anmärkning

Besiktningsman

Tommy Blomgren