

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Västerhejde nygårds 1:404
Adress: Höglint Kusevägen 9D
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats	2025-06-10	2026-02-12
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.20	Takstege bristfällig. aket är för brant för bärläktsteg (max 45 grader). Dessa är inte heller godkända för personligt fallskydd. Förslag: montera en fast takstege.	Information
5.30	Arbetsplan saknas Ett arbetsplan, t.ex. en takbrygga, bör monteras vid skorstenen.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Merkuriusgatan 3
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se