

## Bilaga 1 – Radonindikation

### Mätpunkt 1

Mätplats	Entréplan
Radonhalt Bq/m <sup>3</sup>	41
Mättid	1,5
Gränsvärde Bq/m <sup>3</sup>	200
Slutsats	Ingen åtgärd nödvändig.

### Mätpunkt 2

Mätplats	Övre plan
Radonhalt Bq/m <sup>3</sup>	56
Mättid	1,5
Gränsvärde Bq/m <sup>3</sup>	200
Slutsats	Ingen åtgärd nödvändig.

### Beskrivning av risk

Radon är en färg- och luktfri ädelgas som vid långvarig och hög exponering kan orsaka lungcancer. Halten av radon kan variera beroende på årstid, boendevanor och vilken typ av radonkälla som finns i byggnaden. Det gällande riktvärdet för radon i bostäder är 200 Bq/m<sup>3</sup>. Eftersom indikationsresultat kan påverkas av när på året mätningen genomförs finns en osäkerhetsmarginal på upptill 30 %.