



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg
Utskrivet: 2026-05-20
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2025-11-07
Nr: BR-2025-016011

Persson, Per Ola Svante

**Torgilsgatan 9 B
43136 Mölndal**

Brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 25 § Förvaltningslagen (2017:900).

Enligt 2 kap 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt enligt LSO 2 kap 2 §.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Stensjöhöjd 16, Torgilsgatan 9 B
Namn	Persson, Per Ola Svante
Objektstyp	6F2
Benämning	Brasinsats Jötul
Placering	Bottenvåning Allrum
Frist	6 (år)
Kontrollant	Jörgen Johansson

Nr	Notering/upplysning
5.2	Tak och uppstigning - Glidskydd

Anordning/glidskydd som ska hindra den resta markstegen att glida i sidled eller bakåt, fast monterat i takfoten, saknas. Det finns en bygel som är fastklämd i hängrännan, denna lösning är alldeles för vek för att anses betryggande.

Ett godkänt glidskydd ska hålla minst 150kg falltest i infästning och egen konstruktion.

Ökad risk för personskada genom fall till lägre nivå.

Ett planerat arbete med skorstenen på fastigheter som har brister i taksäkerheten kan komma att utebli/avbrytas med hänvisning till arbetsmiljölagen.

(Tips, råd och gällande regler, se t.ex. Boverkets ByggRegler kap 8, alternativt www.taksakerhet.se)

Utlåtande och information

Brandskyddskontrollen är utförd med godkänt resultat.

Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 3 kap 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 med adress, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

POSTADRESS: Box 5204 402 24 GÖTEBORG	BESÖKSADRESS: Åvägen 2	TELEFON, VX: 031-335 26 00 TELEFAX: 031-335 27 71	HEMSIDA: www.rsgbg.se E-POST: radningstjansten@rsgbg.se	ORG. NR 222000-0752	BANKGIRO 5853-4009
--	---------------------------	--	---	------------------------	-----------------------



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten StorGöteborg
Utskrivet: 2026-05-20
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2025-11-07
Nr: BR-2025-016011

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: <http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsförordningen/>

POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKSADRESS:
Åvägen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
TELEFAX:
031-335 27 71

HEMSIDA:
www.rsgbg.se
E-POST:
raddningstjansten@rsgbg.se

ORG. NR
222000-0752

BANKGIRO
5853-4009