

Från: Joel Domeij <joel.domeij@lulea.se>
Skickat: 2021-09-22 09:15
Till: Elin Sjöberg <elin.sjoberg@lulea.se>
Ämne: Sv: Förhandsbesked Bensbyn 7:12

Hej!

Utifrån uppgiften om den gemensamma dricksvattentäkten och naturens känslighet bedömer vi att det råder hög skyddsnivå för både miljö- och hälsoskydd på platsen.

Det är svårt att lösa avloppet och dricksvattentäkten på varje enskild fastighet med traditionell infiltration då denna inte renar i tillräcklig omfattning. Skulle man däremot välja en teknisk lösning som klarar hög skyddsnivå för hälsoskyddet och miljöskyddet så går det att bebygga tomterna, men det under förutsättning att avloppsanläggningarna placeras i norrläge bort från vattentäkten.

Från: Elin Sjöberg <elin.sjoberg@lulea.se>
Skickat: den 21 september 2021 11:18
Till: Joel Domeij <joel.domeij@lulea.se>
Ämne: Förhandsbesked Bensbyn 7:12

Hej,

Jag handlägger ansökan om förhandbesked, Bensbyn 7:12, avstyckning av två fastigheter för fritidshusbebyggelse.

Vi har haft uppe den tidigare på förhandsbeskedsmöte, nu har sökande inkommit med information om närliggande fastigheters vattentäkt. Hur ser möjligheterna ut att anordna enskilt VA nu?

Med vänlig hälsning

Elin Sjöberg
Bygglovshandläggare
Avdelning miljö och bygg
Stadsbyggnadsförvaltningen
www.lulea.se

