

WINTERHOF KONSULT AB

Gamlegårdsvägen 3
266 51 Vejbystrand

Mobil 070-376 81 67

winterhof@winterhof.se

Dnr L 2017-000321 – Ankom 2022-12-05

Förtydligande:

UTLÅTANDE för slutbesked enligt PBL (2010:900) 10:11 § ändring av byggnad, inredning ytterligare lägenheter, Släggan 16, Lunds kommun.

Datum slutsamråd:	11 september 2020
Datum reviderat utlåtande:	4 oktober 2022
Datum förtydligande:	30 november 2022

Kontrollansvariges Ref-nr:	2017-779
----------------------------	----------

Byggnadsnämndens ärendenr:	L 2017-000321
----------------------------	---------------

Avvikelser från Kontrollplan:

Inga avvikelser

Andra noteringar:

Såvitt jag kan bedöma är byggnationen tillfredställande utförd.

Man har nu efter att ha byggt om alla innertak uppfyllt även kraven för stegljud som inte uppfylldes i den förra ljudverifieringen.

Dessa tillägg i konstruktion är inget som påverkat brandskydd eller konstruktion menligt i övrigt.

Källardel under lägenhet med trappa ned från kök, är inte att betrakta som del av bostad då takhöjd är för låg utan betraktas som utrymme förråd/kryputrymme.

Övrig dokumentation är insänd sedan tidigare

Ett slutbesked bör nu kunna utfärdas.

Vejbystrand 30 november 2022

Winterhof Konsult AB



Leif Winterhof
RISE Certifierad kontrollansvarig

Bil. RH ritningar A1, A2 och A4